

排ガスの分析結果(令和2年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上			年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口					
実施年月日		7月1日	11月2日		11月2日		
報告年月日		6月23日	11月11日		12月1日		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	1未満	1未満			
	ばいじん	g/m ³	0.0015	0.005			
	塩化水素	mg/m ³	3.1	2.4			
	窒素酸化物	ppm	280	120			
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³			1.40		